

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о предостережении в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«08» сентября 2023 г., 13230061000207582359

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и
Инсарского муниципальных районов управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Мордовия**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

Респ Мордовия, г Ковылкино, ул Советская, Дом 11, тел. 8345321452, e-mail: ondkov@13.mchs.gov.ru

(место вынесения предостережения)

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований
от « 08 » сентября 2023 г. № 2309/006-13/33/ПНН

1. Предостережение объявлено МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ №1" КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, адрес юридического лица: 431350, Республика Мордовия, Ковылкино, Пионерская Улица, 44 ИНН 1323121075

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации (в родительном падеже), их индивидуальные номера налогоплательщика)

2. При осуществлении

осуществления федерального государственного пожарного надзора

(указывается наименование лица государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

поступили сведения о следующих действиях (бездействии):

1. Согласно представленной информации начальника пожарно – спасательной части №17 ФПС ГПС ГУ МЧС России по республике Мордовия установлено, что системы пожарной сигнализации не обеспечивают дублирование световых и звуковых сигналов о возникновении пожаров на пульте подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, в район выезда которой входит объект, а именно пожарно – спасательную часть №17 по охране Ковылкинского района.

(приводится описание, включая адрес (место) (при наличии), действия (бездействия), организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

3. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований:

1. Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 – с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре.

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица

Часть: 7, Глава: 19, Статья: 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 07/22/2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Нарушенное обязательное требование

Информационное письмо МЧС России от 24 августа 2017 г. №19-2-3-3193 (О порядке применения отдельных положений ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» В части обеспечения дублирования сигнала на пульт пожарно-спасательного подразделения).

Устранить до: 10.10.2023

(приводится описание действий (бездействия) организации, ее должностных лиц и (или) работников, индивидуального предпринимателя и (или) его работников, которые могут привести/приводят к нарушениям обязательных требований)

4. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

ОБЪЯВЛЯЮ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
о недопустимости нарушения обязательных требований

и предлагаю:
МБОУ "Гимназия №1", расположенному по адресу: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Пионерская, д. 44, при эксплуатации системы пожарной сигнализации обеспечить дублирование световых и звуковых сигналов о возникновении пожаров на пульт подразделения пожарной охраны, без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации, в район выезда которой входит объект, а именно пожарно-спасательную часть №17 по охране Ковылкинского района. О принятых мерах уведомить отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия по адресу: РМ, г. Ковылкино, ул. Советская, д., E-mail: ondkov@13.mchs.gov.ru

5. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном Положением о федеральном государственном пожарном надзоре, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2012 г. № 290.

заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (заместитель главного государственного инспектора Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) Жалнов Владимир Викторович



подпись

Связность, фамилия, инициалы рукоподписателя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица

Жалнов Владимир Викторович - заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского муниципальных районов УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Мордовия (заместитель главного государственного инспектора Ковылкинского, Кадошкинского и Инсарского муниципальных районов Республики Мордовия по пожарному надзору) телефон: +788345321056, E-mail: ondkov@13.mchs.gov.ru

Отметка о направлении предостережения в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале